

KÖKSBRANDSKYDD – R102 ANSULEX

Manuellt & Automatiskt säcksystem enligt SBF 508

En brand i kökets fritös eller stekbord kan få förödande konsekvenser för verksamheten.

Nu finns det ett sätt att skydda köket från allvarliga tillbud. Ansulex R102 är det släcksystem som flest svenska kommersiella kök väljer att installera. R102 är ett prisvärt och effektivt släcksystem som skyddar apparatur och imkåpa vid händelse av brand. Systemets flexibla design gör att det passar alla typer av tillagningskök och ventilationskåpor.

Funktionsbeskrivning

Ansulex R102 är ett mekaniskt system med både manuell- och automatisk aktivering. Detta är ett krav enligt SBF 500:8. Manuell aktivering sker via ett draghandtag som placeras på lämplig plats i köket. Normalt på väggen vid närmsta nödutgång. Vid tillbud så drar personalen i handtaget och systemet aktiveras omedelbart.

Automatisk aktivering sker via smältlänkar. Dessa placeras normalt i filterhuset under frånluftsanslutningen. När smältlänken utsätts för hög värme så brister den och systemet aktiveras. Lämpligt gradtal för aktivering beror på vilken typ av kök som skyddas. Smältlänkar kan väljas mellan 138-260gr

Släckvätskan ANSULEX släcker effektivt oljebränder och kyller samtidigt heta ytor i släckzonen. Vätskan är en kaliumbaserad saltlösning som är ofarlig för personal och lätt att sanera efter aktivering. Ansulex har marknadens lägsta pH värde och är därmed skonsamt mot kökets rostfria inredning.

Regler och Godkännanden

Ansulex R102 är testat och godkänt enligt den amerikanska NFPA-standarderna för släckanläggningar i restaurangkök, NFPA 17 A. Systemet uppfyller även krav enligt SSFEN 17446 / SBF 508

I Sverige är Ansulex R102 accepterad av myndigheter, försäkringsbolag och Sjöfartsverket. R102 är standardutrustning världen över hos de stora hamburgerkedjorna som McDonald's, Burger King och MAX. Systemet skyddar kök på passagerarfärjor, handels- och örlogsfartyg. I Sverige finns tusentals R102 system installerade i restauranger, personalkök, grillar etc.

Service och Underhåll

För att garantera systemfunktioner vid aktivering skall service utföras minst två (2) gånger per år. Samtliga funktioner ska kontrolleras och rörsystem med munstycken rengörs. Service utförs av certifierad FirePress tekniker och enligt tillverkarens anvisningar

